

**Elimäen Teuroisten seudun
vesiosuuskunta
Pertti Halsola
Saarakalliontie 259
45610 KORJA**

Näytetiedot	Näyte	Verkostovesi		
	Näyte otettu	12.11.2024 klo 11:10	Näytteenottaja	Tapio Perttola
	Saapunut laboratorioon	12.11.2024	Näytteenoton syy	Jatkuva valvonta
	Tutkimus alkoi	12.11.2024	Näytteenottopiste	Hietsillantie 42, Elimäki
	Tutkimus valmis	19.11.2024		
	Yhteyshenkilö	Aleksi Laine, 044 974 0127, Toimitusjohtaja (kemisti FM)		

Analyysi	6920-1 Verkostovesi Hietsillantie 42, Elimäki	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	8,0	°C	Näytteenottajan mittaama
Kokonaispesäkeluku (22 °C, 68 h) 1)	0	pmy/ml	SFS EN ISO 6222:1999
Escherichia coli 1)	0	mpn/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit 1)	0	mpn/100ml	Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Suolistoperäiset enterokokit 1)	0	pmy/100ml	SFS-EN ISO 7899-2:2000

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

1)=Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto

Tutkittu vesinäyte täyttää tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Hanna Kuoppala
Laboratorioinsinööri (AMK)